



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KWIDZYNIE**

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODE

WODOCIĄGU GRAŻYMOWO

ZA ROK 2019

NR 26/HK/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Grażymowo** wykonanych w przeciągu 2019 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 15.**

Wodociąg sieciowy Grażymowo zaopatruje w wodę miejscowość: **Grażymowo** - łącznie **33** mieszkańców.

Średnia w ciągu roku dobową produkcją wody wynosi **2,9 m³/dobę**.
Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. oraz nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2019 pobrano łącznie 8 prób wody uzdatnionej, z czego **wszystkie odpowiadały** wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu – w wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów.

W 2019r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Grażymowo.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Grażymowo.