



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KWIDZYNIE

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU CZARNE GÓRNE

ZA ROK 2019

NR 7/HK/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) w związku z §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Czarne Górne** wykonanych w przeciągu 2019 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.**

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2019 pobrano łącznie **22** próby wody uzdatnionej, z czego **7** prób **nie odpowiadało** wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu ze względu na przekroczenie zawartości manganu

- mangan- oznaczone wartości od 73 µg/l do 421 µg/l; - wartość parametryczna– 50 µg/l;

Podmiot odpowiedzialny na jakość wody każdorazowo podejmował działania naprawcze, które skutkowały doprowadzeniem przekroczonego parametru do wartości zgodnej z obowiązującymi normami.

Wartości oraz czas trwania powyższego przekroczenia nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Czarne Górne.