



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KWIDZYNIE

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU KWIDZYN

ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2019r.

NR 38 /HK/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 59) w związku z §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Kwidzyn** wykonanych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r. dokonał okresowej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda dostarczana konsumentom z wodociągu Kwidzyn w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie przy ul. Sportowej 29.**

Wodociąg sieciowy Kwidzyn podzielony jest na dwa ujęcia: ujęcie Sportowa i ujęcie Kamionka.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r. roku pobrano łącznie **42** próby wody uzdatnionej, z czego **4** próby nie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru glinu. Każdorazowo po stwierdzeniu przekroczenia, przedsiębiorstwo wodociągowe podejmowało działania naprawcze, które skutkowały poprawą jakości wody i doprowadzeniem przekroczonego

parametru do wartości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wartości i czas trwania przekroczeń nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Kwidzyn.