



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KWIDZYNIE**

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU WANDOWO

ZA ROK 2019

NR 10 /HK/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) w związku z §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Wandowo** wykonanych w przeciągu 2019 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.**

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2019 pobrano łącznie 18 prób wody uzdatnionej, z czego **2** próby **nie odpowiadały** wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego:

- bakterie grupy coli: **1** jtk/100ml i **2** jtk/100ml - wartość parametryczna: **0** jtk/100ml.

Zakład Gospodarki Komunalnej po stwierdzeniu przekroczenia, podjął działania naprawcze, które poskutkowały poprawą jakości wody i doprowadzeniem przekroczonego parametru do wartości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wartości przekroczonego parametru oraz czas trwania przekroczeń nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Wandowo.